

平成 21 年 8 月 4 日

各 位

王子パッケージング株式会社

防耐火認定製品に関するご報告とお詫び

王子パッケージング株式会社（本社：東京都江戸川区東篠崎 2 丁目 3 番 2 号 社長：二宮元彦）が平成 21 年 2 月まで製造販売しておりました下記の防耐火認定製品に関し、このたび認定仕様とは異なる仕様の製品を製造販売していたことが判明いたしました。本件に関する弊社調査結果につき、下記の通りご報告いたします。なお、既に製造販売した製品仕様について、指定性能評価機関による性能評価を実施した結果、建築基準法施行令の定める準不燃材料としての性能を備えていることが確認されておりますので併せてご報告いたします。

弊社製品をご使用のお客様及び関係当局の皆様方にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 認定仕様と異なる仕様であった製品

名称	認定番号	認定年月日	認定仕様との相違点
両面せっこうボード張/ 板紙積層板	QM-9756	平成 14 年 5 月 22 日	・板紙積層板の接着剤の種類と塗布量 ・板紙積層板に防湿紙層を追加
板紙積層板裏張せっこう ボード	QM-9757	平成 14 年 5 月 22 日	・板紙積層板の接着剤の種類と塗布量 ・板紙積層板に防湿紙層を追加 ・板紙積層板及びせっこうボードの接着剤に難燃剤が未混合

※今回の相違の発生の原因は、担当者の記載ミス、その社内チェック漏れ、担当者の防耐火認定に関する知識不足によるものです。

2. 再発防止策について

弊社といたしましては、今回の事態を踏まえ、認定書に関わる文書管理の明確化、作成者以外の担当者による二重チェック、認定に関する教育などの再発防止策を継続実施してコンプライアンスを徹底し、二度とこのような事態を起さぬよう万全を尽くしてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

王子パッケージング株式会社 企画管理本部管理部

住所：〒133-8580 東京都江戸川区東篠崎 2 丁目 3 番 2 号

電話：0120-001-451（月～金 9 時～12 時・13 時～17 時 祝祭日および 8 月 12 日～14 日を除く）

FAX：03-3678-3412

E-MAIL：neo-matto@pkg.ojipaper.co.jp

以 上